

Ogłoszenie ZUK w sprawie wodociągu w Śmieszkowie

Treść



Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Brzeźno, ul. Krótka 1, 64-700 Czarnków
tel./fax (067) 255-22-23
NIP 763-212-07-65, REGON 301802459
e-mail: zuk@zukbrzezno.pl

Brzeźno, dnia 4 września 2019

OGŁOSZENIE

Zakład Usług Komunalnych sp. z o. o. informuje mieszkańców wsi: Śmieszkowo, Brzeźno, Grzepy, Białężyn, iż wystąpiła awaria głównego odwiertu o wydajności 45m³/h na ujęciu w miejscowości Śmieszkowo. W chwili obecnej czynny jest tylko odwiert awaryjny o mniejszej wydajności wynoszącej 37m³/h. Wyjaśniamy, że podczas dużych rozbiorów w okresie letnim wynoszących do 80m³/h woda pobierana była jednocześnie z obu odwiertów. Fala upałów wpływających na duży pobór wody na sieci w tym roku już się zakończyła. Jednakże w przypadku zwiększonych rozbiorów wody lub awarii odwiertu awaryjnego może nastąpić spadek ciśnienia lub okresowy brak dostawy wody.

Awaria odwiertu głównego polega na uszkodzeniu filtra studni, który spowodował jej zapiaszczenie (zamulenie).

Informujemy, że ZUK Sp. z o.o. zlecił opracowanie dokumentacji oraz wykonanie nowego odwiertu firmie IMTechnika. Przewidywany termin wykonania do końca 2019r.

Apeluje się do mieszkańców o racjonalne korzystanie z wody z sieci wodociągowej.

z poważaniem
PREZES
Witold Węgierek

Publikowane od
czw., 05/09/2019 - 15:12

Publikowane do
czw., 19/09/2019 - 15:12